



Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0098

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, S.A.

con domicilio social en PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MÓSTOLES (Madrid - España)

Producto de construcción **Conducto de unión**

Norma armonizada EN 1856-2:2009

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI LA FUENSANTA, Nº 2 - C/ URANO, 15 28936 MOSTOLES (Madrid - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2015-02-20

Última emisión 2024-02-20

Expiración 2025-02-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A71/0098

Anexo al Certificado

Serie	Modelo	Nivel de temperatura	Nivel de presión	Resistencia a los condensados (W: húmedo; D: seco)	Resistencia a la corrosión	Especificación del material de la pared interior	Resistencia al fuego de hollín (G: sí; O: no)	Distancia al material combustible (mm)
PSLI	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20040	G	XX NM
PSLI	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20050	G	XX NM
PSLI	INOX 304	T600	N1	W	Vm	L20060	G	XX NM
PSLI	INOX 316L	T600	N1	W	V2	L50040	G	XX NM
PSLI	INOX 316L	T600	N1	W	V2	L50050	G	XX NM
PSLI	INOX 316L	T600	N1	W	V2	L50060	G	XX NM

Primera emisión 2015-02-20
Última emisión 2024-02-20
Expiración 2025-02-20



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com